

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.31588.04ОЦН0.ОС04.00261

0000328

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ ВОКС». УНП:
809000803. Адрес: Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район,
Тельминский с/с, 7. Телефон/Факс: +375162 97 30 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛИ
ВОКС». УНП: 809000803. Адрес: Республика Беларусь, Брестская область,
Брестский район, Тельминский с/с, 7. Телефон/Факс: +375162 97 30 14

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "СертЦентр" Адрес:
432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск,
шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335.
Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru. Аттестат
№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Изделия пропиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним).

Приложение бланк № 0000142.

Код ОК 22.23.19

Код ТН ВЭД России
3925908009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ТУ ВУ 809000803.001-2014

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-20/12/17 от 20.12.2017 года,
выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ТУ ВУ 809000803.001-2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2017

по 27.12.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Батюков А.Ю.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Дворянкин Л.В.

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС ВУ.31588.04ОЦН0.ОС04.00261
(номер сертификата соответствия)

0000142

(учетный номер бланка)

По значению параметров горючести Изделия пропиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним) относятся к группе Г2 (умеренногорючее).

По значению параметров воспламеняемости Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним) относятся к группе В2 (умеренновоспламеняемые).

По дымообразующей способности Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним) относятся к группе Д2 (умеренная).

По токсичности Изделия прорпиленовые для наружной отделки зданий (панели и комплектующие к ним) относятся к группе Т2 (умеренноопасные).

Класс пожарной опасности материала КМЗ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Батюков А.Ю.

Дворянкин Л.В.